

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：027

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
132	土方开挖工程 送出线路（G1-G4）	G1 土方掏挖		黄永革	2024. 01. 17	
		孔径	1500 合格			
		孔深	5400 合格			
		G2 土方掏挖				
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G3 土方掏挖				
		孔径	1200 合格			
		孔深	3600 合格			
		G4 土方掏挖				
		孔径	1300 合格			
		孔深	4500 合格			
133	钢筋安装工程 送出线路（G1-G4）	间距	±10 合格	黄永革	2024. 01. 18	
		宽、高	±5 合格			
		长度	±10 合格			
		保护层	±10 合格			
		地脚螺栓中心偏移	10 合格			
134	土方开挖工程 送出线路（G5-G8）	G5 土方掏挖		黄永革	2024. 01. 18	
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G6 土方掏挖				
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G7 土方掏挖				
		孔径	1400 合格			
		孔深	4800 合格			
		G8 土方掏挖				
		孔径	1300 合格			
		孔深	4500 合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。