

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：028

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
135	钢筋安装工程 (送出线路 G5-G8)	间距	±10 合格	黄永革	2024. 01. 19	
		宽、高	±5 合格			
		长度	±10 合格			
		保护层	±10 合格			
		地脚螺栓中心偏移	10 合格			
136	土方开挖工程 送出线路 (G9-G12)	G9 土方掏挖		黄永革	2024. 01. 19	
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G10 土方掏挖				
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G11 土方掏挖				
		孔径	1300 合格			
		孔深	4500 合格			
		G12 土方掏挖				
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
137	钢筋安装工程 (送出线路 G9-G12)	间距	±10 合格	黄永革	2024. 01. 20	
		宽、高	±5 合格			
		长度	±10 合格			
		保护层	±10 合格			
		地脚螺栓中心偏移	10 合格			
138	土方开挖工程 送出线路 (G13-G15)	G13 土方掏挖		黄永革	2024. 1. 20	
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G14 土方掏挖				
		孔径	900 合格			
		孔深	2600 合格			
		G15 土方掏挖				
		孔径	1400 合格			
		孔深	4500 合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。