

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：030

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
144	土方开挖工程 送出线路（G20-G21）	G16 土方掏挖		黄永革	2024. 1. 23	
		孔径	1300 合格			
		孔深	4000 合格			
		G17 土方掏挖				
		孔径	1000 合格			
		孔深	3400 合格			
145	钢筋安装工程 （送出线路 G20-G21）	间距	±10 合格	黄永革	2024. 1. 24	
		宽、高	±5 合格			
		长度	±10 合格			
		保护层	±10 合格			
		地脚螺栓中心偏移	10 合格			
146	土方开挖工程 送出线路（G22-G23）	G16 土方掏挖		黄永革	2024. 1. 24	
		孔径	1300 合格			
		孔深	4000 合格			
		G17 土方掏挖				
		孔径	1000 合格			
		孔深	3400 合格			
147	钢筋安装工程 （送出线路 G22-G23）	间距	±10 合格	黄永革	2024. 1. 25	
		宽、高	±5 合格			
		长度	±10 合格			
		保护层	±10 合格			
		地脚螺栓中心偏移	10 合格			
148	低压电缆线	电缆规格、尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 3. 4	
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观完好			
149	低压电缆线	电缆规格、尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 3. 5	
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观完好			
150	外观质量	无锈蚀、裂纹、损害、油污	符合规范要求	王登元	2024. 3. 7	
	直径	Φ6、Φ8、Φ12、Φ14、Φ16	符合设计要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。