

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：031

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
151	G26 桩基础成孔	孔径负偏差	<50mm 合格	王劲	2024. 3. 7	
		孔垂直度	<桩长 1% 合格			
		孔深	≥设计深度 合格			
152	G26 钢筋绑扎	受力钢筋的品种、级别、规格和数量,	必须符合设计要求 合格	王劲	2024. 3. 8	
		主筋间距允许偏差	±10mm 合格			
		内箍筋间距允许偏差	±20mm 合格			
		外骨筋间距允许偏差	±20mm 合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	±100mm 合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	±50mm 合格			
153	钢材	外观质量 无锈蚀、裂纹、损害、油污	符合规范要求	王登元	2024. 3. 8	
		直径 Φ6、Φ8、Φ12、Φ14、Φ16	符合设计要求			
154	预拌混凝土 G26 铁塔基础	混凝土配合比合格证 明文件	合格	王劲	2024. 3. 9	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
155	G27 桩基础成孔	孔径负偏差	合格	王劲	2024. 3. 9	
		孔垂直度	合格			
		孔深	合格			
156	9#、10#、11#、17#方阵 逆变器	逆变器标识应齐全	合格	王劲	2024. 3. 10	
		箱体和支架连接	合格			
		金属箱体外壳	合格			
		安装高度和水平度	合格			
		箱体安装位置	合格			
157	钢材	外观质量	符合规范要求	王劲	2024. 3. 10	
		直径	符合设计要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。