

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：032

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
158	G27 钢筋 绑扎	受力钢筋的品种、级别、规格和数量，	合格	王劲	2024. 3. 10	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外骨筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
159	G28 桩基础成孔	孔径负偏差	合格	王劲	2024. 3. 10	
		孔垂直度	合格			
		孔深	合格			
160	G31 桩基础成孔	孔径负偏差	合格	王劲	2024. 3. 10	
		孔垂直度	合格			
		孔深	合格			
161	G27 铁塔基础 预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	王劲	2024. 3. 11	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
162	G25 桩基础成孔	孔径负偏差	合格	王劲	2024. 3. 11	
		孔垂直度	合格			
		孔深	合格			
163	G28 钢筋绑扎	受力钢筋的品种、级别、规格和数量，	合格	王劲	2024. 3. 11	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外骨筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。