

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：033

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
164	G31 钢筋绑扎	受力钢筋的品种、级别、规格和数量，	合格	王劲	2024. 3. 11	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外骨筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
165	低压电缆线	电缆规格、尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 3. 12	
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观完好			
166	G25 钢筋绑扎	受力钢筋的品种、级别、规格和数量，	合格	王劲	2024. 3. 12	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外骨筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
167	G28、31 铁塔基础 预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	王劲	2024. 3. 12	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
168	G32 桩基础成孔	孔径负偏差	合格	王劲	2024. 3. 12	
		孔垂直度	合格			
		孔深	合格			
169	G25 铁塔基础	混凝土配合比合格证明文件	合格	王劲	2024. 3. 13	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
170	G24 桩基础成孔	孔径负偏差	合格	王劲	2024. 3. 13	
		孔垂直度	合格			
		孔深	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。