

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：036

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
183	G29 铁塔基础 预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	王劲	2024. 3. 18	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			
184	光伏支架	立柱规格及尺寸	/	王登元	2024. 3. 20	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	/			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰连接、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	/			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	/			
		镀锌层厚度	/			
185	光伏组件	规格及尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 3. 21	
		表面破损情况	表面完好			
		合格证明文件	齐全有效			
186	光伏组件	规格及尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 3. 22	
		表面破损情况	表面完好			
		合格证明文件	齐全有效			
187	光伏组件	立柱规格及尺寸	/	王登元	2024. 3. 22	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	/			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰连接、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	/			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	/			
		镀锌层厚度				

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。