

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：037

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
188	光伏支架	立柱规格及尺寸	合格	王孝龙	2024. 3. 23	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰连接、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			
189	支架安装	外观	不合格	王孝龙	2024. 3. 23	
		零部件数量	不合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	合格			
		安装角度	不合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	合格			
190	光伏组件	规格及尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 3. 24	
		表面破损情况	表面完好			
		合格证明文件	齐全有效			
191	2#方阵组件安装	组件合格证明文件	合格	王孝龙	2024. 3. 24	
		组件规格尺寸	合格			
		组件角度及平整度偏差	合格			
		组件连接螺母紧固度	合格			
		组件安装整体美观度	合格			
192	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	刘德文	2024. 3. 27	
		混凝土坍落度	185mm			
		混凝土外观检查	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。