

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：047

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
218	生活舱基础钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2023. 9. 10	
		纵向受力钢筋连接方式	符合设计规范要求			
		绑扎搭接接头	符合设计规范要求			
		箍筋配置	符合设计规范要求			
		网片长、宽偏差	合格			
		网眼尺寸偏差	合格			
		网片对角线差	合格			
		长度偏差	合格			
		宽、高度偏差	合格			
		间距偏差	合格			
		排距偏差	合格			
		保护层厚度偏差	合格			
		箍筋、横向钢筋间距偏差	合格			
		钢筋弯起点位移	合格			
		中心位移	合格			
		水平高差	合格			
219	二次设备舱基础模版安装	模版及其支架	符合设计规范要求	黄永革	2023. 9. 15	
		埋件、预留孔（洞）	符合设计规范要求			
		预埋件制作、安装	符合设计规范要求			
		施工缝、变形缝设置	符合设计规范要求			
		模版安装	符合设计规范要求			
		轴线位移	合格			
		标高偏差	合格			
		截面尺寸偏差	合格			
		全高垂直度	合格			
		模版表面平整度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。