

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：079

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
395	C3 钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2023. 12. 5	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外箍筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
396	C6 钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2023. 12. 7	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外箍筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
397	C7 钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2023. 12. 7	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外箍筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
398	D24 钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2024. 1. 5	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外箍筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			
399	D25 钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	符合设计规范要求	黄永革	2024. 1. 11	
		主筋间距允许偏差	合格			
		内箍筋间距允许偏差	合格			
		外箍筋间距允许偏差	合格			
		钢筋骨架直径允许偏差	合格			
		钢筋骨架长度允许偏差	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。