

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：104

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
552	对侧站隔离开关基础模板安装	模版及其支架	符合规范及设计要求	黄永革	2024. 6. 20	对侧站
		埋件、预留孔（洞）	合格			
		预埋件制作、安装	合格			
		施工缝、变形缝设置	符合设计规范要求			
		模版安装	合格			
		轴线位移	合格			
		标高偏差	合格			
		截面尺寸偏差	合格			
		全高垂直度	合格			
		模版表面平整度	合格			
553	对侧站电流互感器基础钢筋安装	1. 受力钢筋的品种、级别、规格和质量	符合设计规范要求	黄永革	2024. 6. 20	对侧站
		2. 纵向受力钢筋连接方式	符合设计规范要求			
		3. 绑扎搭接接头	合格			
		4. 箍筋配置	合格			
		5. 钢筋网片长、宽偏差	合格			
		6. 钢筋网眼尺寸偏差	合格			
		7. 网片对角线偏差	合格			
		8. 钢筋骨长度偏差	合格			
		9. 钢筋骨宽、高度偏差	合格			
		10. 受力钢筋间距偏差	合格			
		10. 受力钢筋排距偏差	合格			
		10. 受力钢筋保护层厚度偏差/基础	合格			
		11. 箍筋、横向钢筋间距偏差	合格			
		12. 钢筋弯起点位移	合格			
		13 预埋件中心位移	合格			
		13. 水平高差	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。