

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：114

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
569	阳朝 2 箱筏板钢筋绑扎与支模	基础外形尺寸	符合要求	刘德文	2024. 11. 10	阳朝 2
		双向双层钢筋	符合要求			
		筏板厚度	符合要求			
		平整度	符合要求			
		构造柱	符合要求			
570	交流电缆	电缆规格、尺寸	符合要求	王登元	2024. 9. 8	上苏
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观实好			
571	交流电缆	电缆规格、尺寸	符合要求	王登元	2024. 9. 8	上苏
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观实好			
572	组件	规格及尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 9. 9	上苏
		表面破损情况	外观实好			
		合格证明文件	齐全有效			
573	组件	规格及尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 9. 9	上苏
		表面破损情况	外观实好			
		合格证明文件	齐全有效			
574	组件	规格及尺寸	符合设计要求	王登元	2024. 9. 9	上苏
		表面破损情况	外观实好			
		合格证明文件	齐全有效			
575	交流电缆	电缆规格、尺寸	符合要求	王登元	2024. 9. 17	上苏
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观实好			
576	交流电缆	电缆规格、尺寸	符合要求	王登元	2024. 9. 17	上苏
		合格证及出厂合格证明文件	齐全有效			
		电缆外观检查	外观实好			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。