

平行检验记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-PJ-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	铝合金导轨	材料型号规格	40*30*1.2MM
		生产厂家	江苏华中电器有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	材质	应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	除锈防腐	应符合设计要求和现行有关标准和规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	尺寸、型号	应符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	施工工艺	观感及钢结构施工工艺规范	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卡尺、卷尺			
检验人员	徐文平		检验日期	2024.9.20	