

平行检验记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-PJ-003

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SG320HX/SG225HX
		生产厂家	阳光电源股份有限公司	安装位置	屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	垂直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格		
检验人员	徐文平		检验日期	2021 年 02 月 26 日	