

平行检验记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目 编号：YBYF-ZHJL-PJ-005

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	3×185\3×500\3×400\3×300\3×240
		生产厂家	江苏上上	使用部位	集电线路
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆覆盖软土		设计要求	符合要求	
2	直埋电缆标志		设计要求	符合要求	
3	电缆并列敷设的净距		设计要求	符合要求	
4	电缆终端（接头）制作		设计及规范要求	符合要求	
5					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	徐辉		检验日期	2024 年 03 月 01 日	