

平行检验记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-PJ-007

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	YBM29-12/0.8-3150\1000\1250
		生产厂家	正泰电气	安装位置	地面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	垂直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	高度、方向	符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6					
7					
检验结论			合格		
检验人员	徐文平		检验日期	2024 年 03 月 05 日	