

台账

单位名称：中广核铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目

序号	施工委托单位	检测名称	委托编号	样品编号	工程部位	检验结果	备 注
1	中清能绿洲科技股份有限公司	压实度	WT-2016-604	YP-2016-XCJ-508	110 主变基础第一层	合格	
2	中清能绿洲科技股份有限公司	压实度	WT-2016-605	YP-2016-XCJ-509	110 主变基础第二层	合格	
3	中清能绿洲科技股份有限公司	石灰	WT-2016-661	YP-2016-SHJ-057	箱逆变基础回填	合格	
4	中清能绿洲科技股份有限公司	钢筋	WT-2016-661	YP-2016-GJJ-198	箱逆变基础	合格	
5	中清能绿洲科技股份有限公司	钢筋	WT2016-661	YP-2016-GJJ-196-197	箱逆变基础及大棚基础	合格	
6	中清能绿洲科技股份有限公司	混凝土试块	WT-2016-663	YP-2016-TYH-772	SVG 阀室主体框架	合格	
7	中清能绿洲科技股份有限公司	混凝土试块	WT-2016-663	YP-2016-TYH-771	SVG 阀室基础	合格	
8	中清能绿洲科技股份有限公司	混凝土试块	WT-2016-663	YP-2016-TYH-770	Svg 阀室变压器基础	合格	
9	中清能绿洲科技股份有限公司	混凝土试块	WT-2016-663	YP-2016-TYH-769	110kv 户外装置基础	合格	
10	中清能绿洲科技股份有限公司	混凝土试块	WT-2016-663	YP-2016-TYH-768	接地电阻成套设备基础	合格	
11	中清能绿洲科技股份有限公司	压实度	WT-2016-667	YP-2016-XCJ-563	大棚及箱逆变基础回填	合格	