

铜川公路管理局中心试验室

试验检测委托单

委托编号: W/246-67

委托单位	中清能绿洲科技有限 ^{股份} 公司	工程名称	中核陕西铜川二期50MW _{农业棚}
拟用部位	大棚基础 箱变基础	路段范围	光伏发项目
要求试验内容: 回弹 压实度 W/246-67			
送样单位联系方式		15202699973	
取样人: 王慎	见证人: 郭峰	委托人: 王慎	经办人: 刘峰
2016年12月15日	2016年12月15日	2016年12月15日	2016年12月15日
试验单位意见			
说明: 本表由委托单位填写: 抽样应按有关规定进行: 委托单位及有关人员对试验的代表性, 真实性负有法定责任。 实验结果按国家、行业、地方标准进行实验, 若无相应标准时, 可采用商定标准进行试验。 实验结果即代表批量, 并对试验数据及结论负有法定责任。 报告内容填写, 签字齐全, 书写规整清晰, 涂改无效。 经试验不合格者应及时通知相关单位, 并建立不合格项目台帐, 以备查考。 本表填写一式二份, 委托单位, 试验单位各执一份。			

联系方式: 电话: 0919—4183006



由 扫描全能王 扫描创建