



水泥混凝土抗渗性试验检测报告



第1页, 共1页

JGZ-025 JB010551

2016年12月1日 市公路交通试验检测中心

报告编号: BG-2016-TYH-774

2018年04月10日

施工委托单位	中广核绿洲科技股份有限公司	委托编号	WT-2016-663		
工程名称	中广核陕西铜川二期50MW农业大棚光伏发电项目	样品编号	YP-2016-TYH-774		
工程部位/用途	SVG阀室主体框架	样品描述	表面平整, 无蜂窝麻面, 无缺损		
试验依据	JTG E30-2005 (T0568-2005)	判定依据	JTG/T F50-2011		
主要仪器设备及编号	水泥混凝土渗透仪HN-019				
设计抗渗标号	P6	设计强度 (MPa)	C30		
试验项目	计量单位	规定值	试验结果	单项判定	
达到设计抗渗标号时1组中出现渗水试件数	个	≥ 3	3	合格	
6个试件中有3个渗水时的水压力 H	MPa	0.9	1.0	合格	
实测抗渗标号 S		P6	P6	合格	
检测结论: 依据规范JTG E30-2005规程试验, 结果符合JTG/T F50-2011规范要求。 备注:					

试验: 高第荣 审核: 刘红珍

签发: 王平

日期: 2016年12月1日 (专用章)

