

## JB021402

试验室名称:铜川市公路交通试验检测中心

报告编号: BG-2016-XCJ-563

|                   |                               |      |                 |
|-------------------|-------------------------------|------|-----------------|
| 施工/委托单位           | 中清能绿洲科技股份有限公司                 | 委托编号 | WT-2016-667     |
| 工程名称              | 中广核陕西铜川二期 50 兆瓦<br>农业大棚光伏发电项目 | 样品编号 | YP-2016-XCJ-563 |
| 工程部位/用途           | 回填                            | 样品描述 | /               |
| 试验依据              | JTG E60-2008 (T0921-1995)     | 判定依据 | JTG F80/1-2004  |
| 主要仪器设备<br>及<br>编号 | 环刀、台秤                         |      |                 |

|        |   |
|--------|---|
| 检测路段桩号 | / |
|--------|---|

|     |    |           |     |
|-----|----|-----------|-----|
| 结构层 | 基础 | 要求压实度 (%) | ≥94 |
|-----|----|-----------|-----|

[illegible]

### 检测结论:

经检测,该压实度结果符合 JTG F80/1-2004 技术要求。

备注:

试验: 王新伟, 审核: 李玲, 签发: 丁勇, 日期: 2016 年 12 月 16 日 (专用章)