

试验检测委托单

委托编号: WJ 2016-663

委托单位	中清能绿洲科技有限公司	工程名称	中广核陕西铜川二期50MW
拟用部位	变电站工程:	路段范围	
要求试验内容: TP2016-TJH-707-772 部位: 变电站工程地基与处理. 2016.11.12 抗压 C30. SVG阀室主体结构框架 2016.11.19 抗弯 C30P6 (抗压) SVG阀室变压器基础 2016.11.13 抗压 C30 SVG阀室基础 2016.11.15 抗弯 C30P6 (抗压) 接地变阻成套设备基础 2016.11.12 抗压 C30 110KV户外装置基础 2016.11.12 抗压 C30.			
送样单位联系方式		15202699973.	
取样人: 王慎	见证人: 舒峰	委托人: 王慎	经办人: 刘亚强
2016年12月9日	2016年12月9日	2016年12月9日	2016年12月9日
试验单位意见			
说明: 本表由委托单位填写: 抽样应按有关规定进行: 委托单位及有关人员对试验的代表性, 真实性负有法定责任。 实验结果按国家、行业、地方标准进行实验, 若无相应标准时, 可采用商定标准进行试验。 实验结果即代表批量, 并对试验数据及结论负有法定责任。 报告内容填写, 签字齐全, 书写规整清晰, 涂改无效。 经试验不合格者应及时通知相关单位, 并建立不合格项目台帐, 以备查考。 本表填写一式二份, 委托单位, 试验单位各执一份。			

联系方式: 电话: 0919-4183006

