

主要原材料检测见证台账（监理）

项目名称：和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目（光伏区）

序号	取样项目	取样日期	见证取样编号	预计试验完成日期	取样员 (签字)	见证员 (签字)	试验结果（合格/不合格）	备注
1	警院水泵房基础梁 C30 砼	2017.5.6		2017.6.3	李军	戚平	合格	
2	综合楼基础梁 C30 砼	2017.5.6		2017.6.3	李军	戚平	合格	
3	警院水泵房条形基础 C30	2017.5.4		2017.6.1	李军	戚平	合格	
4	SVG 基础垫层 C20	2017.5.5		2017.6.2	李军	戚平	合格	
5	35kV 设备预制台基础垫层 C20	2017.5.7		2017.6.4	李军	戚平	合格	
6	避雷针基础垫层 C20	2017.5.5		2017.6.2	李军	戚平	合格	
7	二次设备预制台基础垫层 C20	2017.5.7		2017.6.4	李军	戚平	合格	
8	接地母线沿线路图基础垫层 C20	2017.5.8		2017.6.5	李军	戚平	合格	
9	综合楼基础墙体 M10 砂浆	2017.5.5		2017.6.2	李军	戚平	合格	
10	警院水泵房基础墙体 M10 砂浆	2017.5.5		2017.6.2	李军	戚平	合格	

1、原材料、现场实物质量检测的见证取样台账宜分类登记；2、某一检测项目见证取样的次数较多时宜单独登记；3、每次取样、见证工作完成后，施工、监理单位的取样和见证人员都应及时在见证取样记录和本台账中签字确认；4、施工、监理人员应及时核实试验结果，并在本台账中予以登记。