

主要原材料检测见证台账（监理）

项目名称：和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目（光伏区）

序号	取样项目	取样日期	见证取样编号	预计试验完成日期	取样员 (签字)	见证员 (签字)	试验结果（合格/不合格）	备注
1	综合楼基础垫层	2017.5.2		2017.6.15	褚仁文	戚平	合格	同条件
2	警卫室与水泵房基础垫层	2017.5.4		"	"	戚平	合格	同条件
3	综合楼基础垫层	2017.5.4		"	"	戚平	合格	同条件
4	警卫室与水泵房基础垫层	2017.5.6		"	"	戚平	合格	同条件
5	逆变器基础垫层	2017.5.5		2017.6.15	褚仁文	戚平	合格	同条件
6	二次设备预制仓基础垫层	2017.5.7		2017.6.15	"	戚平	合格	同条件
7	35KV设备预制仓基础垫层	2017.5.7		2017.6.15	"	戚平	合格	同条件
8	接地变及消弧线圈基础垫层	2017.5.8		2017.6.15	褚仁文	戚平	合格	同条件
9	SVG基础垫层	2017.5.8		2017.6.15	褚仁文	戚平	合格	同条件
10	综合楼基础梁	2017.5.6		2017.6.15	褚仁文	戚平	合格	同条件

1、原材料、现场实物质量检测的见证取样台账宜分类登记；2、某一检测项目见证取样的次数较多时宜单独登记；3、每次取样、见证工作完成后，施工、监理单位的取样和见证人员都应及时在见证取样记录和本台账中签字确认；4、施工、监理人员应及时核实试验结果，并在本台账中予以登记。