

说明：

1、15#基础未做第三方检测（南两基基础二承台与三承台未能一次性浇筑，未采取任何补救措施）；23#、24#、25#未提供第三方检测报告和检测单位资质；

2、报检的混凝土试块规格见证取样台账与现场使用规格不符（9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、23#、24#、25#、26#塔为自拌混凝土，规格为C30；其他塔基为商混C25），易通公司资料及检测报告全部显示C25。

以上问题业主方与监理方不予承认，特此说明。



见证取样台账（钢筋）

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

监理单位：常州正衡电力监理工程有限公司

序号	钢筋规格 (mm)	进场日期	进场数量 (t)	生产厂家	使用部位	见证取样日期	见证员	取样员
1	6	2017.8.26	38.76	河南亚新钢铁集团有限公司	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
2	8	2017.8.26	63.36	河南亚新钢铁集团有限公司	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
3	10	2017.8.26	29.8	河南亚新钢铁集团有限公司	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
4	12	2017.8.26	31.968	河南亚新钢铁集团有限公司	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
5	16	2017.8.26	35.838	河南亚新钢铁集团有限公司	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
6	20	2017.8.26	38.091	河南亚新钢铁集团有限公司	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让



由 扫描全能王 扫描创建

见证取样台账（材料）

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

监理单位：常州正衡电力监理工程有限公司

序号	材料名称	进场日期	进场数量 (t)	使用部位	见证取样日期	见证员	取样员
1	建设用砂	2017.8.26	400	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
2	建设用石	2017.8.26	400	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让
3	混凝土用水	2017.8.26	/	1-28#	2017.9.6	苗守明	贾一让



由 扫描全能王 扫描创建

见证取样台账（混凝土 C25）

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

监理单位：常州正衡电力监理工程有限公司

序号	混凝土规格	进场日期	成型方式	试件尺寸	使用部位	见证取样日期	见证员	取样员
1	C25	2017.11.8	现场制作	100×100×100	1# 17.41m³	2017.11.8	苗守明	贾一让
2	C25	2017.11.17	现场制作	100×100×100	2# 14.19m³	2017.11.17	苗守明	贾一让
3	C25	2017.11.23	现场制作	100×100×100	3# 21.22m³	2017.11.23	苗守明	贾一让
4	C25	2017.11.21	现场制作	100×100×100	4# 16.13m³	2017.11.21	苗守明	贾一让
5	C25	2017.11.28	现场制作	100×100×100	5#、6# 36.77m³	2017.11.28	苗守明	贾一让
6	C25	2018.1.1	现场制作	100×100×100	7# 19.5 m³	2018.1.1	苗守明	贾一让
7	C25	2018.3.10	现场制作	100×100×100	8# 42.37m³	2018.3.10	苗守明	贾一让
8	C25	2017.11.2	现场制作	100×100×100	9# 42.37m³	2017.11.2	苗守明	贾一让
9	C25	2017.9.21	现场制作	100×100×100	10# 16.13m³	2017.9.21	苗守明	贾一让



由 扫描全能王 扫描创建

16	C25	2017.11.21	现场制作	100×100×100	17# 17.41m ³	2017.11.21	苗守明	贾一让
17	C25	2017.11.21	现场制作	100×100×100	18# 16.13m ³	2017.11.21	苗守明	贾一让
18	C25	2017.11.28	现场制作	100×100×100	19# 17.41m ³	2017.11.28	苗守明	贾一让
19	C25	2017.11.25	现场制作	100×100×100	20# 21.7m ³	2017.11.25	苗守明	贾一让
20	C25	2017.11.12	现场制作	100×100×100	21#、22# 66.13m ³	2017.11.12	苗守明	贾一让
21	C25	2017.12.12	现场制作	100×100×100	23# 19.36m ³	2017.12.12	苗守明	贾一让
22	C25	2017.12.13	现场制作	100×100×100	24# 19.50m ³	2017.12.13	苗守明	贾一让



23	C25	2017.12.16	现场制作	100×100×100	25# 14.19m ³	2017.12.16	苗守明	贾一让
24	C25	2017.12.17	现场制作	100×100×100	26# 42.37m ³	2017.12.17	苗守明	贾一让
25	C25	2018.3.17	现场制作	100×100×100	27# 29.92m ³	2018.3.17	苗守明	贾一让
26	C25	2017.12.2	现场制作	100×100×100	28# 17.41m ³	2017.12.2	苗守明	贾一让



见证取样台账（导线、电缆）

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

监理单位：常州正衡电力监理工程有限公司（监理单位）

序号	导线及金具规格	进场日期	生产厂家	使用部位	见证取样日期	见证员	取样员
1	LGJ-120/20	2017 年 10 月 18 日	河南国网电缆有限公司	1#-28#	2018.4.13	苗守明	贾一让
2	ZC/YJV22-26/35-3*1 20	2018 年 4 月 5 日	漯河市永安线路器材有限公司	1#、28#	2018.4.13	苗守明	贾一让



由 扫描全能王 扫描创建