

## 设备、材料进场审批监理台帐

工程名称：江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号：TCYE-CLTZ-001

序号	设备、材料名称	规格型号	进场日期	生产厂家	单位	数量	质量证明文件	检查结果
1	支架、挡板	参照图纸	2018. 11. 29	杭州帷盛科技有限公司	KV	1353	齐全有效	合格
2	组件	多晶硅 330Wp	2018. 12. 07	正泰新能源	片	4102	齐全有效	合格
3	逆变器	50KW	2018. 12. 08	锦浪科技	台	26	齐全有效	合格
4	汇流箱	4 汇 1	2018. 11. 25	正泰新能源	台	7	齐全有效	合格
5	桥架		2018. 12. 20		m		齐全有效	合格
6	光伏专用直流电缆	1*4	2018. 12. 21	上上电缆	m	18300	齐全有效	合格
7	低压电缆	ZR-YJV-0.6/1kv-3*25 +1*16mm	2018. 12. 21	上上电缆	m	752	齐全有效	合格
		ZR-YJV-0.6/1kv-3*35 +1*16mm				735		
		ZR-YJV-0.6/1kv-3*15 0+1*50mm				103		
		ZR-YJV-0.6/1kv-3*18 5+1*95mm				592		

8	光伏并网柜	GCK	2018.12.23	宁波天安(集团)股份有限公司	台	3	齐全有效	合格
9	电能质量在线监测	STS361E	2018.12.23	天正明日	套	3	齐全有效	合格
10	KF2系列智能型万能式断路器	KF2-1600 抽屉式 4P	2018.12.23	江苏大全凯帆开关有限公司	套	3	齐全有效	合格
11	多功能网络电力仪表		2018.12.23		套	3		合格
12	接地扁钢		2019.03.06		m	1400	齐全有效	合格