

见证取样统计表

工程名称：新乡达新源 3.9MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XXDX-001

序号	见证取样			报告编号	取样日期	备注
	见证项目	见证人员	取样人员			
01	一期 1, 4 号屋面夹具拉拔力测试	李连明		垂直>2000 牛米 横向>800 牛米	2019.07.20	检测数据合格, 符合图纸设计标准
02	二期 2 号屋面夹具拉拔力测试	李连明		垂直>2000 牛米 横向>800 牛米	2020.04.10	检测数据合格, 符合图纸设计标准
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。