

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目见证取样监理台账

序号	见证内容	取样数量	使用部位	代表数量	见证时间	见证人	见证号	取样人	检测结果
	锚栓	3	基础锚栓		2021.06.21	戚平	常建 014691	郭立新	符合要求
	送出线路地脚螺栓	5	塔基基础		2021.07.03	戚平	常建 014691	戚平	符合要求
	钢筋	4	塔基基础		2021.07.04	戚平	常建 014691	郭立新	“ ” “ ”
	钢筋	7	风机基础		2021.07.06	戚平	常建 014691	“ ” “ ”	“ ” “ ”
	砼试块	1	升压站35kV 配电室顶板		2021.08.10	戚平	常建 014691	“ ” “ ”	强度54%
	砼试块	1	“ ” “ ”		2021.08.13	戚平	常建 014691	“ ” “ ”	强度91%
	“ ” “ ”	1	升压站除 综合楼顶板		2021.08.13	戚平	常建 014691	“ ” “ ”	强度88%
	钢筋	3	升压站除 综合楼基础		2021.06.30	戚平	常建 014691		合格
	钢筋	9	升压站基础		2021.07.06	戚平	常建 014691		合格
						戚平	常建 014691		
						戚平	常建 014691		
						戚平	常建 014691		

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目见证取样监理台账

序号	见证内容	取样数量	使用部位	代表数量	见证时间	见证人	见证号	取样人	检测结果
	热轧带钢筋	7	风机基础		2021.07.02	戚平	常建 014691	宋文博	合格
	机械连接	3	风机基础		2021.07.02	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	热镀锌扁钢、管	2	风机基础		2021.07.02	戚平	常建 014691	宋文博	合格
	C45 砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.07.04	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	C35 “ ” “ ” “ ”	1	风机垫层		2021.07.06	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	C34 “ ” “ ” (C15)	1	基础垫层		2021.07.13	戚平	常建 014691	宋文博	合格
	C45 砼试块 (C40F150)	1	风机基础		2021.07.19	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	热轧带钢筋	6	风机基础		2021.07.22	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	C35 砼试块 (C40F150)	1	风机基础		2021.07.24	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	热轧带钢筋	6	箱变基础		2021.07.25	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	热轧带钢筋	2	风机基础		2021.08.01	戚平	常建 014691	“ ”	合格
	高强无收缩灌浆料	1	风机基础		2021.08.17	戚平	常建 014691	“ ”	合格

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目见证取样监理台账

序号	见证内容	取样数量	使用部位	代表数量	见证时间	见证人	见证号	取样人	检测结果
	M25砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.7.23	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C28砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.7.23	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C30砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.7.28	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C29砼试块 (C40)	6	风机基础		2021.8.1	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C29砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.8.3	戚平	常建 014691	李龙	合格
	M12砼试块 (C40)	6	风机基础		2021.8.5	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C08砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.8.7	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C30砼试块 (C40)	6	风机基础		2021.8.7	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C27砼试块 (C15)	1	风机垫层		2021.8.8	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C29砼试块 (C40)	6	风机基础		2021.8.11	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C09砼试块 (C40)	6	风机基础		2021.8.13	戚平	常建 014691	李龙	合格
	C27砼试块 (C40)	6	风机基础		2021.8.19	戚平	常建 014691	李龙	合格

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目见证取样监理台账

序号	见证内容	取样数量	使用部位	代表数量	见证时间	见证人	见证号	取样人	检测结果
	升压站砼试块(C40)	1	综合楼基础		2021.07.27	戚平	常建 014691	郭立新	合格
	升压站砼试块(C40)	1	站外配电箱基础		2021.07.29	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	“ “ (C30)	3	综合楼西电室基础		2021.8.04	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	“ “ (C30)	1	综合楼基础		2021.08.07	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	升压站试块(C30/P6)	1	深井泵池板墙顶板		2021.08.13	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	“ “ “ (C30)	1	综合楼地梁		2021.08.14	戚平	常建 014691	郭立新	合格
	升压站试块(C30)	1	西电室地梁		2021.08.15	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	“ “ “ (C20)	1	围墙圈梁		2021.08.16	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	“ “ “ (C30)	1	综合楼一层框架柱		2021.08.20	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	“ “ “ (C30)	2	综合楼一层顶板		2021.08.22	戚平	常建 014691	郭立新	合格
	“ “ “ (C30)	1	西电室框架柱		2021.08.24	戚平	常建 014691	“ “ “	合格
	C45 砼试块(C40/F150)	1	风机基础		2021.08.17	戚平	常建 014691	宋文博	合格