

见证取样统计表

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目 110kV 配套送出线路工程

编号: ZHJL-001

[illegible]

见证取样台帐

工程名称: 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

[illegible]

见证取样台帐

工程名称：广西宾阳县创一期60MW渔光互补光伏发电项目

施工单位：四川仕麟建筑工程有限公司

序号	取样日期	取样人	取样内容	规格型号	使用部位	数量	生产厂家	委托编号	报告编号	试验结论
1	2021.11.29	戚平	热轧带肋钢筋	HRB400E (Φ8)	箱变基础	1组	柳州钢铁股份有限公司	ACC2102565	01007QMA13-21 02565	合格
2	2021.11.29	戚平	热轧带肋钢筋	HRB400E (Φ12)	箱变基础	1组	柳州钢铁股份有限公司	ACC2102566	ACC2102566	合格
3	2021.11.29	戚平	热轧带肋钢筋	HRB400E (Φ14)	箱变基础	1组	柳州钢铁股份有限公司	ACC2102567	ACC2102567	合格
4	2021.11.29	戚平	热轧带肋钢筋	HRB400E (Φ14)	箱变基础	1组	柳州钢铁股份有限公司	ACC2102568	ACC2102568	合格
5	2021.12.03	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	箱变基础	1组	广西华润红水河水泥有限公司	QTY2200364	01007QMA08-22 00364	合格
6	2022.01.19	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	箱变基础	1组	广西华润红水河水泥有限公司	QTY2200407	01007QMA08-22 00407	合格
7	2022.01.20	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	箱变基础	1组	广西华润红水河水泥有限公司	QTY2200439	01007QMA08-22 00439	合格
8	2022.01.28	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	箱变基础	1组	广西华润红水河水泥有限公司	QTY2200652	01007QMA08-22 00652	合格

9	2022. 01. 30	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	箱变基础	1 组	广西华润红 水河水泥有 限公司	QTY2200694	01007QMA08-22 00694	合格
10	2022. 01. 29	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	箱变基础	1 组	广西华润红 水河水泥有 限公司	QTY2200674	01007QMA08-22 00674	合格
11	2022. 12. 31	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	箱变基础	1 组	广西华润红 水河水泥有 限公司	QTY2118253	01007QMA08-21 18253	合格
12	2022. 01. 02	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	箱变基础	1 组	广西华润红 水河水泥有 限公司	QTY2200029	01007QMA08-20 0029	合格
13	2022. 01. 04	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	箱变基础	1 组	广西华润红 水河水泥有 限公司	QTY2200087	01007QMA08-22 00087	合格
14	2022. 01. 11	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	箱变基础	1 组	广西华润红 水河水泥有 限公司	QTY2200245	01007QMA08-22 00245	合格

见证取样台帐

工程名称：广西宾阳晶创一期60MW渔光互补光伏发电项目

施工单位：湘能楚天电力科技有限公司

序号	取样日期	取样人	取样内容	规格型号	使用部位	数量	生产厂家	委托编号	报告编号	试验结论
1	2022.01.05	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2200127	01007AMA08-2200127	合格
2	2022.01.14	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2200399	01007AMA08-2200399	合格
3	2022.01.14	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2200400	01007AMA08-2200400	合格
4	2022.01.14	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2200401	01007AMA08-2200401	合格
5	2021.12.31	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2113980	01007AMA08-2114007	合格
6	2021.12.31	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2113981	01007AMA08-2114008	合格
7	2021.12.31	戚平	混凝土标养试块	150×150×150mm	升压站设备基础	1组	宾阳县建丰混凝土有限公司	ATY2113982	01007AMA08-2114009	合格

8	2021.12.31	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	ATY2113983	01007AMA08-21 14010	合格
9	2022.01.28	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	QTY2200050	01007QMA08-22 00050	合格
10	2022.01.28	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	QTY2200051	01007QMA08-22 00051	合格
11	2022.01.28	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	QTY2200052	01007QMA08-22 00052	合格
12	2022.01.12	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	ATY2200312	01007AMA08-20 0312	合格
13	2022.01.12	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	ATY2200313	01007AMA08-20 0313	合格
14	2022.01.12	威平	混凝土标 养试块	150×150 ×150mm	升压站设备基 础	1组	宾阳县建丰 混凝土有限 公司	ATY2200314	01007AMA08-20 0314	合格
15	2021.11.30	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (Φ8)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	AGC2102579	01007AMA13-10 2579	合格

16	2021.11.08	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 10)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	防城港市福 城钢铁制品 有限公司	ACC2102436	01007AMA13-21 02436	合格
17	2021.11.08	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 12)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西隆盛冶 金有限公司	ACC2102437	01007AMA13-21 02437	合格
18	2021.11.08	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 14)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西隆盛冶 金有限公司	ACC2102438	01007AMA13-21 02438	合格
19	2021.11.30	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 16)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西隆盛冶 金有限公司	ACC2102583	01007AMA13-21 02583	合格
20	2021.11.08	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 18)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西隆盛冶 金有限公司	ACC2102435	01007AMA13-21 02435	合格
21	2021.11.30	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 20)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ACC2102580	01007AMA13-21 02580	合格
22	2021.11.30	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 22)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ACC2102581	01007AMA13-21 02581	合格
23	2021.11.30	威平	热轧带肋 钢筋	HRB400E (ϕ 25)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ACC2102582	01007AMA13-21 02582	合格

24	2021.11.24	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 18$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西隆盛冶 金有限公司	ALJ2100344	01007AMA16-21 00344	合格
25	2021.11.28	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 25$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ALJ2100353	01007AMA16-21 00353	合格
26	2021.11.30	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 18$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西隆盛冶 金有限公司	ALJ2100349	01007AMA16-21 00349	合格
27	2021.11.30	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 18$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西隆盛冶 金有限公司	ALJ2100350	01007AMA16-21 00350	合格
28	2021.11.30	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 18$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西隆盛冶 金有限公司	ALJ2100348	01007AMA16-21 00348	合格
29	2021.12.31	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 20$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ALJ2100383	01007AMA16-21 00383 (G1)	合格
30	2021.12.31	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 16$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ALJ2100382	01007AMA16-21 00382 (G1)	合格
31	2021.12.31	威平	钢筋机械 连接接头	HRB400E ($\phi 25$)	升压站基础、 综合楼基础及 主体	1 组	广西贵港钢 铁集团有限 公司	ALJ2100384	01007AMA16-21 00384 (G1)	合格

32	2021.12.31	威平	砂	中砂	综合楼	1组	/	QSZ2200005	01007QMA02-22 00005	合格
33	2021.12.31	威平	蒸压加气 块	A5.0	综合楼墙体	1组	广西贵港昌 辉新型建材 有限公司	QZQ2200001	01007QMA21-22 00001	合格
34	2021.12.31	威平	砂浆配合 比	M7.5	综合楼墙体、 围墙	1组	/	QSP2200005	01007QMA11-22 00005	合格