

见证取样台帐

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目



序号	取样日期	取样内容	规格 型号	使用部位	生产厂家	试验编号	试验 结论	
1	2023. 8. 30	水泥	42. 5	升压站基础	河南锦荣水泥有限公司	P16-SN230800001	合格	
2	2023. 8. 30	砂		升压站基础	锦兴建材	P16-SZ230800001	合格	
3	2023. 8. 30	配合比	砂浆	升压站基础		P16-SP230800001	合格	
4	2023. 8. 20	砖		升压站基础	文玲空心砖厂	P16-SJZ230800001	合格	
5	2023. 8. 18	试块	C30	主变	平陆鸿森商砼有限公司	常 2023-0915-037	合格	
6	2023. 8. 29	试块	C30	架构	平陆鸿森商砼有限公司	常 2023-0926-028	合格	
7	2023. 8. 29	试块	C30	GIS 基础	平陆鸿森商砼有限公司	常 2023-0926-027	合格	
8	2023. 9. 1	素土(击实)		升压站基础		常 2023-0901-030	合格	
9	2023. 9. 5	回填土		升压站主变		常 2023-0905-021	合格	
10	2023. 9. 1	回填土		GIS 基础		常 2023-0901-031	合格	
11	2023. 9. 5	回填土		SVG 基础		常 2023-0905-026	合格	
12	2023. 9. 11	回填土		一次舱		常 2023-0911-017	合格	
13	2023. 9. 15	回填土		二次舱		常 2023-0915-033	合格	