

表 A.13 主要设备开箱申请表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 发电项目 编号: LYGGF-A.13-08

设备名称	电缆桥架	合同编号	
致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位 现计划于 2016 年 12 月 4 日在 场区设备保管区 地点对设备进行检查验收, 请予以安排。 附件: 1、拟检查设备清单 2、主要设备检查记录表			
		承包单位	连云港光伏项目部
		负责人	葛国琪
		日期	2016.12.04
项目监理单位意见: 同意开箱			
		项目监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
		专业监理工程师	张学刚
		日期	2016.12.04

填报说明: 本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。




拟开箱设备清单

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	外观包装情况	备注
1	大跨距槽式桥架	200*150*7000	米	400	完好	58 节
2	大跨距槽式桥架	400*100*7000	米	300	完好	43 节
3	大跨距槽式桥架	200*100*7000	米	250	完好	38 节
4	大跨距槽式桥架	100*100*7000	米	1300	完好	186 节
5	水平弯通	100*100	只	15	完好	(带盖板)
6	水平弯通	200*100	只	3	完好	(带盖板)
7	水平三通	100*100	只	3	完好	(带盖板)
8	变径水平三通	100*100/200*100/100*100	只	4	完好	(带盖板)
9	变径水平三通	200*100/400*100/200*100	只	1	完好	(带盖板)
10	变径水平三通	400*100/200*100/400*100	只	1	完好	(带盖板)
11	变径水平三通	400*100/200*100/100*100	只	3	完好	(带盖板)
12	变径接头	400*100/200*100	只	2	完好	(带盖板)
13	变径水平四通	400*100/100*100/400*100/100*100	只	2	完好	(带盖板)
14	变径水平四通	400*100/100*100/100*100/100*100	只	1	完好	(带盖板)
15	桥架抱箍支架	L=400	套	120	完好	
16	桥架抱箍支架	L=200	套	220	完好	
17	桥架抱箍支架	L=100	套	460	完好	
18	终端封头	200*150	只	5	完好	
19	终端封头	400*100	只	8	完好	
20	终端封头	200*100	只	6	完好	
21	终端封头	100*100	只	15	完好	

拟开箱设备清单

[illegible]

主要设备开箱检查记录表

工程项目	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 发电项目		开箱日期	2016. 12. 04		
产品名称	电缆桥架		合同数量	见清单		
型号规格	见清单		到货数量	见清单		
制造厂商	江苏新坝电气有限公司		总箱（件）数			
厂商国别	中国		到货时间	2016. 12. 03		
唛头号	/		存放地点	场区设备保管区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：无				
外观检查	完好					
铭牌核对	匹配					
型号核对	匹配					
文件资料名称	检 查 结 果		份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				2016.12.3	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 阳 开箱负责人（签字）：  日期： 年 月 日						
处理意见： 无 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：   						

注 本表一式 4 份，由开箱负责人填报，施工项目部、监理项目部各 1 份，建设单位存 2 份。