

设备开箱检验记录表

工程名称：通威如东南通外农 10MWP 渔光一体光伏发电

编号：JSHN-SBKX-001

单位工程名称	光伏区电气工程	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	设备名称	开关柜
产品合同号	/	规格型号	KYN28
装箱单号	/	出厂日期	2017/01
检验数量	5	开箱日期	2017.02.28
检查内容及规范标准要求			检查结果
包装情况	零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内，并应垫平、卡紧、固定，精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。包装及密封应完好，规格应符合设计要求，附件、备件齐全，外观完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况		合格
随机文件	1. 文件目录；2. 装箱清单；3. 产品合格证；4. 有关图纸；5. 使用维护说明书；6. 电气原理图、接线图及其符号说明；7. 安装图；8. 安装(调试)说明书；9. 易损件目录		合格
机械部件	1. 产品名称、型号；2. 出厂编号；3. 标准编号；4. 质量等级标志；5. 厂名、商标；6. 出厂日期		合格
电气部件	电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内，必须存放室内。控制柜标牌应标明：型号、规格、制造厂名称及其识别标志或商标		合格
进口设备	应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等，均应清晰、易懂、耐用，并使用中文说明书等文件		合格
缺陷缺件及处理意见	无缺陷		
签字栏	建设单位 专业工程师： 孟松松 2017年2月28日	监理单位 专业监理工程师： 田亚欣 2017年2月28日	供货单位 供货人：李永辉 2017年2月28日
			施工单位 验收人：李永辉 2017年2月28日

本表由安装施工单位填写，建设单位、监理单位、安装施工单位、供应商各保存一份。