

表 A. 22 主要设备开箱申请表


工程名称: 通威如东南通外农 10MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JSHN-SBKX-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

本工程设备光伏组件已进场, 为确认设备质量, 现计划于 2016 年 12 月 6 日在地点进行开箱检查验收, 请予以安排。

附件: 太阳能光伏组件开箱记录表。



项目监理机构审查意见:

经审核, 现场符合规范要求, 同意。
王和。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期: 2016.12.06



本表一式 份, 由承包单位填报, 监理单位 份, 施工单位 份。

设备开箱检验记录表

工程名称：通威如东南通外农 10MWP 渔光一体光伏发电

编号：JSHN-SBKX-001

单位工程名称	光伏区电气工程		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		设备名称	太阳能光伏组件
产品合同号			规格型号	M6/60G280 AR
装箱单号	见附表		出厂日期	2016年12月02日
检验数量	10		开箱日期	2016年12月04日
检查内容及规范标准要求				检查结果
包装情况	零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内，并应垫平、卡紧、固定，精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。包装及密封应完好，规格应符合设计要求，附件、备件齐全，外观完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况			合格
随机文件	1. 文件目录；2. 装箱清单；3. 产品合格证；4. 有关图纸；5. 使用维护说明书；6. 电气原理图、接线图及其符号说明；7. 安装图；8. 安装(调试)说明书；9. 易损件目录			合格
机械部件	1. 产品名称、型号；2. 出厂编号；3. 标准编号；4. 质量等级标志；5. 厂名、商标；6. 出厂日期			合格
电气部件	电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内，必须存放室内。控制柜标牌应标明：型号、规格、制造厂名称及其识别标志或商标			合格
进口设备	应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等，均应清晰、易懂、耐用，并使用中文说明书等文件			合格
缺陷缺件及处理意见	无缺陷，合格			
签字栏	建设单位 专业工程师： 孟青松 2016年12月4日	监理单位 专业监理工程师： 田在欣 2016年12月4日	供货单位 供货人：马克洋 2016年12月04日	施工单位 验收人：许云峰 2016年12月04日

本表由安装施工单位填写，建设单位、监理单位、安装施工单位、供应商各保存一份。

序号	装箱单号	规格型号	出厂日期
1	27M6602801611280393	M6/60G280 AR	2016/12/2
2	27M6602801611280394	M6/60G280 AR	2016/12/2
3	27M6602801611270544	M6/60G280 AR	2016/12/2
4	27M6602801611280395	M6/60G280 AR	2016/12/3
5	27M6602801611270599	M6/60G280 AR	2016/12/3
6	27M6602801611280564	M6/60G280 AR	2016/12/3
7	27M6602801611260572	M6/60G280 AR	2016/12/3
8	27M6602801611280051	M6/60G280 AR	2016/12/3
9	27M6602801611280053	M6/60G280 AR	2016/12/4
10	27M6602801611270531	M6/60G280 AR	2016/12/4
11			