

设备开箱检验记录表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWP 渔光一体光伏发电

编号: JSHN-SBKX-001

单位工程名称	光伏区电气工程	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	设备名称	逆变器	
产品合同号	000846160130AP	规格型号	SUN2000	
装箱单号	9614146760001A, 9614146780002A	出厂日期	2016/11/10	
检验数量	5 个	开箱日期	2016/12/11	
检查内容及规范标准要求			检查结果	
包装情况	零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内, 并应垫平、卡紧、固定, 精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。包装及密封应完好, 规格应符合设计要求, 附件、备件齐全, 外观完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况			完好无损
随机文件	1. 文件目录; 2. 装箱清单; 3. 产品合格证; 4. 有关图纸; 5. 使用维护说明书; 6. 电气原理图、接线图及其符号说明; 7. 安装图; 8. 安装(调试)说明书; 9. 易损件目录			齐全
机械部件	1. 产品名称、型号; 2. 出厂编号; 3. 标准编号; 4. 质量等级标志; 5. 厂名、商标; 6. 出厂日期			齐全
电气部件	电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内, 必须存放室内。控制柜标牌应标明: 型号、规格、制造厂名称及其识别标志或商标			合格
进口设备	应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等, 均应清晰、易懂、耐用, 并使用中文说明书等文件			合格
缺陷缺件及处理意见	没有发现缺陷, 合格			
签字栏	建设单位 专业工程师: 孟和松 2016 年 12 月 11 日	监理单位 专业监理工程师: 田元欣 2016 年 12 月 11 日	供货单位 供货人: 王松涛 2016 年 12 月 11 日	施工单位 验收人: 许之峰 2016 年 12 月 11 日

本表由安装施工单位填写, 建设单位、监理单位、安装施工单位、供应商各保存一份。