

进场材料检查记录

编号: ZHJL-003

工程名称	通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目	
材料来源	乙供.	
材料名称	热镀锌梯形桥架. 200X100X6000. 400X100X6000.	
生产厂家	江苏火蓝电气有限公司.	
使用部位	电气安装.	
材料型号/规格	200X100X6000 计 1590米. 400X100X6000 计 408米.	
检查内容	检查结果	结 论
外包装	☐ 良好 ☐ 损坏	
外观检查	☐ 良好 ☐ 损伤	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无	
检测/试验报告	☐ 有 ☐ 无	
供货清单	☒ 有 ☐ 无	合格
备品备件	☐ 有 ☐ 无	
材质检查	☒ 合格 ☐ 不合格	合格
镀锌层检测	☒ 合格 ☐ 不合格	合格
缺件记录	/	
处理意见:		
检查人: 葛金章. 葛头琦		检查日期: 2016 年 11 月 26 日

注:本表由监理人员填写, 交由监理项目部存档。