

进场材料检查记录

编号: ZHJL-010

工程名称	通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目(通威 40MWp 渔光一体项目 35Kv 送电线路)	
材料来源	杭州联众<乙供>	
材料名称	钢材	
生产厂家	江苏, 沙钢集团有限公司	
使用部位	基础	
材料型号/规格	Q235	
检查内容	检查结果	结 论
外包装	☒ 良好 ☐ 损坏	合格
外观检查	☒ 良好 ☐ 损伤	合格
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无	合格
检测/试验报告	☒ 有 ☐ 无	合格
供货清单	☒ 有 ☐ 无	合格
备品备件	☐ 有 ☐ 无	-
材质检查	☒ 合格 ☐ 不合格	合格
镀锌层检测	☒ 合格 ☐ 不合格	合格
缺件记录		
处理意见:		
检查人: 焦春连	检查日期: 2017 年 3 月 9 日	

注: 本表由监理人员填写, 交由监理项目部存档。