

设备材料开箱检查记录表

编号: 008

工程名称	BPM新修排水地面处二期工程		开箱日期	2017.10.15	
产品来源	天津		合同号		
产品名称	351V箱式变压器		合同数量		
型号规格	X13J.1-1600		到货数量	2台	
制造厂商	天津特变电工变压器有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2017.10.15	
唛头号			存放地点	3号仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好无损		缺件登记: 6#箱受低电压门锁坏		
外观检查	无刮痕、无变形				
铭牌核对	一致清楚				
型号核对	一致清晰				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	杨鹏宇	2017.10.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	杨鹏宇		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
有门锁坏 杨鹏宇					
开箱负责人(签字): 杨鹏宇 日期: 2017.10.15					
处理意见:					
厂家调换 杨鹏宇					
开箱负责人(签字): 杨鹏宇 日期: 2017.10.15					
参加开箱单位及人员签字:					
代建: 丁晓利 杨鹏宇 1-本 宋晓					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建