

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 001

工程名称	浙江衢州杭泰柯城 160MWp 光伏电站项目 220kV 升压站电气安装工程		开箱日期	2017.5.10		
产品来源			合同号			
产品名称	直流电源柜		合同数量			
型号规格	GZDW-2*200AH/220V-M		到货数量	5 件		
制造厂商	正泰电气股份有限公司		总箱 (件) 数	5 件		
厂商国别			到货时间	2017.4.30		
唛头号			存放地点	主控室		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记: 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	无		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	无		5.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
开箱检查无破损, 资料齐全 开箱负责人 (签字): 谭雪祥 日期: 2017.5.10						
处理意见:						
开箱检查, 无破损, 资料齐全 开箱负责人 (签字): 谭雪祥 日期: 2017.5.10						
参加开箱单位及人员签字:						
陈永春 金磊 张涛 吕崇华 李恒强						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。