

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp“渔光一体”光伏发电项目

编号：SZLB-SGDQ-002

工程项目	安徽怀宁方家湖 20MWp“渔光一体”光伏发电项目		开箱日期	2017.03.05	
产品来源	宁波奥克斯高科技有限公司		合同号	/	
产品名称	箱式变压器		合同数量	16 台	
型号规格	YB27G-0.36/40.5-1250		到货数量	8 台	
制造厂商	宁波奥克斯高科技有限公司		总箱（件）数	8 台	
厂商国别	中国		到货时间	2017.03.02	
唛头号			存放地点	现场物料中转场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记：			
外观检查	良好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8份	段文林	2017.03.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8份	段文林	2017.03.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8份	段文林	2017.03.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8份	段文林	2017.03.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：符合工程要求，同意设备用于此工程上 开箱负责人（签字）：段文林 日期：2017.3.5					
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期：					
参加开箱单位及人员签字： 青海地电：段文林 特变电工：张勇 皖能：段文林、石磊 通成：周治德					

注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部、施工项目部各存 份，业主项目部存 份。