

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp“渔光一体”光伏发电项目

编号: TBEA-DQ-KX-001

工程项目	安徽怀宁方家湖 20MWp“渔光一体”光伏发电项目		开箱日期		
产品来源	安徽徽远成电气科技股份有限公司		合同号	/	
产品名称	SVG 成套设备		合同数量	1 台	
型号规格	ERIC-SVG-C4.0/35T		到货数量	1 台	
制造厂商	安徽徽远成电气科技股份有限公司		总箱（件）数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2017.03.09	
唛头号			存放地点	现场物料中转场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	无误				
型号核对	无误				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	2017.3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	2017.3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	2017.3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	2017.3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合工程要求, 同意在此工程上使用 开箱负责人(签字): 张作生 日期: 2017.3.9					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 李健 张勇					

注 本表一式__份, 由施工项目部填报, 监理项目部、施工项目部各存__份, 业主项目部存__份。