

设备材料开箱检查记录表

编号: TWTM-KXJCJL-015

工程名称	通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目		开箱日期	2017.05.26	
产品来源	江苏		合同号	/	
产品名称	电力变压器		合同数量	1	
型号规格	S11-4000		到货数量	1	
制造厂商	江苏亚威变压器有限公司		总箱(件)数	1	
厂商国别	中国		到货时间	2017.05.26	
唛头号	/		存放地点	升压站预制仓	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	/	缺件登记:			
外观检查	合格				
铭牌核对	内容准确无误				
型号核对	相符				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	蔡金刚	2017.05.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	蔡金刚	2017.05.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	蔡金刚	2017.05.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	蔡金刚	2017.05.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	蔡金刚	2017.05.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	蔡金刚	2017.05.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 结论: 河北博为电气股份有限公司生产的调匝式消弧线圈成套装置柜, 通过外观检查, 总体质量较好, 能满足规范、规程、设计施工图纸和加工合同技术条件, 可用于本工程。 开箱负责人(签字): 胡德林 日期: 2017.5.26					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 胡德林 蔡金刚					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。