

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 006

工程名称	长岭县华源电力有限公司		开箱日期	2017.5.16	
产品来源			合同号	AHGX-GXHT-20170517	
产品名称	一次包		合同数量	1台	
型号规格			到货数量	1台	
制造厂商	无锡双欣电气有限公司		总箱(件)数	1	
厂商国别	中国		到货时间	2017.5.16	
唛头号			存放地点	35KV母线材料区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	无漆				
型号核对	无漆				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	仰	2017.5.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	仰	2017.5.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观良好,资料齐全,有收					
处理意见:			开箱负责人(签字): 赵敏 日期: 2017.5.16		
元			开箱负责人(签字): 赵敏 日期: 2017.5.16		
参加开箱单位及人员签字: 仰阳 赵敏 孙海					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。