

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 007

工程名称	荆县裕华电力有限公司2017年农网改造		开箱日期	2017.5.19	
产品来源			合同号	AHCX-GXHT-2017069	
产品名称	接地变及消弧线圈成套装置		合同数量	1台	
型号规格	35KV接地变, BWXH-235/17C		到货数量	1台	
制造厂商	河北博力电气有限公司		总箱(件)数	1件	
厂商国别	中国		到货时间	2017.5.19	
唛头号			存放地点	35KV开关站材料区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	无差				
型号核对	无差				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	仰阳	1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	仰	2017.5.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阳	1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观良好, 资料齐全 开箱负责人(签字): 赵敏 日期: 2017.5.19					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 赵敏 日期: 2017.5.19					
参加开箱单位及人员签字: 仰阳, 赵敏, 李新平					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式___份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各___份, 施工项目部存___份。