

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHHL-XLXY-003

工程名称	河北138kV变电站设备		开箱日期	2017.5.10	
产品来源	苏州阳丰科技有限公司		合同号		
产品名称	交流汇流箱		合同数量	13台	
型号规格	YF-HL-AC2		到货数量	13台	
制造厂商	苏州阳丰科技有限公司		总箱(件)数	13台	
厂商国别	中国		到货时间	2017.5.7	
唛头号			存放地点	厂区内电室	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宫栋杰	2017.5.10	☒ 齐全 ☐ 不齐
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宫栋杰	2017.5.10	☒ 齐全 ☐ 不齐
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐
开箱检查结论: 未见厂家标识及使用说明, 请厂家提供, 安装说明齐全方可安装 开箱负责人(签字): 薛臣明 日期: 2017.5.10					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 薛臣明 建设单位: 河北东明 河北阳能 河北阳能					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。