

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB13-SGKX-710

工程项目	电气工程	开箱日期	2017 年 04 月 29 日		
产品来源	青岛特锐德电气股份有限公司	合同号	/		
产品名称	干式电力变压器	合同数量	3 台		
型号规格	SCB10-GF-1000/10.5	到货数量	3 台		
制造厂商	青岛特锐德电气股份有限公司	总箱（件）数	3 台		
厂商国别	中国	到货时间	2017 年 04 月 29 日		
唛头号	/	存放地点	现场仓库		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李进坤	2017.04.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 设备完好，资料齐全。 开箱负责人（签字）：李进坤 日期：2017.04.29					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：李进坤 日期：2017.04.29					
参加开箱单位及人员签字： 李进坤 付新飞					

注 本表一式四份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。