

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 06

工程名称	苏州吴江康欣4.98MW分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.9.28	
产品来源	甲方		合同号	LGi.X-Sa/-1702-J-H	
产品名称	光伏组件		合同数量	15820	
型号规格	290.285		到货数量	3662	
制造厂商	东叶光伏技术有限公司		总箱(件)数	141	
厂商国别	中国		到货时间	2017.9.28	
唛头号			存放地点	设保处	
检查内容	检查结果				
外包装	良好	缺件登记: 无			
外观检查	良好				
铭牌核对	一致				
型号核对	准确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马冲	2017.9.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马冲	2017.9.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马冲	2017.9.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马冲	2017.9.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
有一块组件边框变形,钢化玻璃破碎.					
开箱负责人(签字): 马冲 日期: 2017.9.28					
处理意见:					
通知业主方,拍照留存.					
开箱负责人(签字): 李明冬 日期: 2017.9.28					
参加开箱单位及人员签字:					
马冲, 李欣, 李明冬					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。