

设备材料检查记录表

编号: ZHSUP-WXGT-CK02

| | | | | | | |
|--|---|----|--------|----------|--|--|
| 工程名称 | 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 | | 开箱日期 | 20170923 | | |
| 产品来源 | 3#分包商提供 | | 合同号 | / | | |
| 产品名称 | 镀锌电缆桥架 | | 合同数量 | / | | |
| 型号规格 | / | | 到货数量 | 全部到齐 | | |
| 制造厂商 | / | | 总箱（件）数 | / | | |
| 厂商国别 | / | | 到货时间 | 20170923 | | |
| 唛头号 | / | | 存放地点 | 3#4#厂房之间 | | |
| 检查内容 | 检 查 结 果 | | | | | |
| 外包装 | / | | 缺件登记: | | | |
| 外观检查 | 部分镀锌层厚度不均匀, 平均厚度超过 67 微米 | | | | | |
| 铭牌核对 | | | | | | |
| 型号核对 | | | | | | |
| 文件资料名称 | 检查结果 | 份数 | 接收人 | 日期 | 结论 | |
| 质保书或合格证 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 原产地证书 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 装箱清单 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 出厂试验报告 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 安装使用说明书 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 安装图纸及资料 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 备品备件 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 | | | | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 | |
| 开箱检查结论: 外观镀锌层厚度基本达标, 合格 <div style="text-align: right;">开箱负责人（签字）: 戚平 日期: 20170923</div> | | | | | | |
| 处理意见: 同意入场使用 <div style="text-align: right;">开箱负责人（签字）: 戚平 日期: 20170923</div> | | | | | | |
| 参加开箱单位及人员签字: 戚平 张军枫 李维军 张建忠 胡宏莲 彭云 王琦 | | | | | | |

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。