

设备进场检验记录表

编号: RJ-SBJY-21-003

工程名称	瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目 (麻地村)		开箱日期	2017.10.12	
产品来源			合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	950*650*405mm		到货数量	1 台	
制造厂商	深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	光伏施工区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合要求 开箱负责人(签字):  日期: 2017.10.12					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 李云, 宋阳					