

设备进场检验记录表

编号: RJ-SBJY-41-001

工程名称	瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目 (五龙村)		开箱日期	2017.10.19	
产品来源			合同号		
产品名称	U 型钢		合同数量		
型号规格	41*52*2.0		到货数量	120 根	
制造厂商			总箱 (件) 数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合要求 开箱负责人 (签字):  日期: 2017.10.19					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 李云 钟起有 雷博文					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。