

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

编号: YZLYG-001

编号: YZLYG-001

工程项目	森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程		开箱日期	2018.4.04	
产品名称	冷缩中间接头（铠装带型）		合同数量	1	
型号规格	全冷 26/35KV 三芯中间接头 120mm ²		到货数量	1	
制造厂商	深圳市国电巨龙电气技术有限公司		到货时间	2018.4.04	
检查内容	外观，重量，型号、出厂资料		检查结果	合格	
外包装	完好		缺件登记： 无		
外观检查	合格				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	■有□无□不需要	1	许建伟	2018.4.04	■齐全□不齐全
原材料报告	■有□无□不需要	4	许建伟	2018.4.04	■齐全□不齐全
装箱清单	■有□无□不需要	1	许建伟	2018.4.04	■齐全□不齐全
出厂试验报告	■有□无□不需要	4	许建伟	2018.4.04	■齐全□不齐全
安装使用说明书	■有□无□不需要	1	许建伟	2018.4.04	■齐全□不齐全
备品条件	□有□无□不需要				□齐全□不齐全

开箱检查结论:

材料齐全, 无缺漏

开箱负责人 (签字):

许建伟

日期: 2018.4.4

处理意见:

开箱负责人 (签字):

许建伟

日期: 2018.4.4

参加开箱单位及人员签字:

许建伟

邵

唐晓师

苏小忠

注: 1、设备材料开箱检查由监理项目部组织, 业主项目部参与电缆附件的到场验收。开箱负责人由工程总监担任。
2、本表一式四份, 由开箱负责人填报, 施工项目部、监理项目部各一份, 业主项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建

