

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

工程编号: 17304-YXCN-JZL5-JL

序号: 002

工程项目	西藏嘉天羊易电站储能项目		开箱日期	2017 年 10 月 15 日					
产品来源	浙江		合同号						
产品名称	密闭式开关柜		合同数量	1					
型号规格			到货数量	1					
制造厂商	宁波增元		总箱(件)数	6					
厂商国别	中国		到货时间	2107 年 10 月 18 日					
唛头号			存放地点	35KV 室					
检查内容	检 查 结 果								
外包装	缺件登记:								
外观检查						有轻微掉漆, 磕碰			
铭牌核对						正确			
型号核对						正确			
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论				
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李 大		☒ 齐全 ☐ 不齐全				
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全				
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全				
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全				
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全				
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		72		☒ 齐全 ☐ 不齐全			
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全				
开箱检查结论: 运输不当, 有磕碰, 部分电子元件破损									
开箱负责人(签字): 申景鸣 日期: 2017.10.15									
处理意见: 损坏的原件, 由厂家负责更换									
开箱负责人(签字): 申景鸣 日期: 2017.10.15									
参加开箱单位及人员签字: 申景鸣 李, 江 姜, 强 苗, 卫, 兵									

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由工程总监担任。
2. 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各____份, 施工项目部存____份。